

Beszámoló
Bana Község Önkormányzat Képviselő testülete részére
a Pannon-Víz Zrt. 2024-2025. évi tevékenységéről

Nyúli üzemmérnökség tevékenységének bemutatása

A Nyúli Üzemmérnökség a megye Győrtől délre eső részén az Észak-Bakonyig húzódó területen biztosítja 42 település ivóvízellátását és 38 település szennyvízelvezetését.

Az üzemmérnökség létszáma 100 fő. Az üzemmérnökség területén 10 vízműtelep és 7 biológiai szennyvíztelep található.

Az üzemmérnökség területén levő fenyőfői vízbázisról az általunk üzemeltetett 8 településen kívül Veszprém megyében további 9 településnek biztosítjuk vízáradással az egészséges vízellátását.

A településeken élők ivóvíz ellátását 50%-ban Győrből átvett vízből, másik 50%-t az Üzemmérnökség területén működő víznyerő kutak által kitermelt vízből biztosítjuk.

Az üzemmérnökség területén keletkező kommunális szennyvizek 30%-a Győrben, 70%-a az üzemmérnökség területén belül kerül megtisztításra.

Bana ivóvízellátása:

A banai vízmű Bana község vízellátását biztosítja.

A szolgáltatott ivóvíz 2 db mélyfúrású kút vízből kerül kivételre napi 160-200 m³ mennyiségben. A nyersvíz vas és mangán tartalmának határérték alá csökkentése Ferasicc vastalanító szűrő segítségével történik. A szűrt víz a 150 m³ űrtartalmú víztoronyba kerül, melynek magassága biztosítja az állandó hálózati víznyomást. A fogyasztókhoz 9.047 fm gerincvezetéken jut el az egészséges ivóvíz.

Szolgáltatási adatok 2024. évben:

	Mennyiség	Egység
Értékesített vízmennyiség	66103	m3
Vízbekötések száma	604	db
Tűzcsapok száma	33	db
Közkifolyók és díszkutak száma	13	db
Csőtörések gerincvezetéken	7	db
Csőtörések bekötővezetéken	12	db
Közkifolyó javítás	0	db
Tűzcsap javítás	0	db
Toló zár javítás	0	db
Új vízbekötés	4	db
Kizárások, korlátozások száma	0	db
Vízmérő csere	37	db
Fagyott mérő	0	db

Beruházások ivóvíz rendszeren:

A 2024. évben a Banai vízműtelepen található 2. kút csövét vascsőről kór csőre cserélte társaságunk.

A 2025. évben a Fejlesztési Alap terhére két utcában is felújítási munkákat végzünk. A Táncsics utcában a gerincvezeték, az Ady utcában a gerinc- és bekötővezetékek is cserére kerülnek.

Folyamatosan végzett munkáink:

Egész évben folyamatosan végezzük a lejárt vízmérők cseréjét ill. az éves vízmérő leolvasásokat. Kérjük a lakosságot, hogy ezen munkáinkat a vízmérőkhöz való hozzáféréssel és a mérési helyek tisztán tartásával segítsék.

Bana település szennyvíz rendszere

A banai szennyvíztisztító telepet és a hozzá tartozó települések csatornahálózatát 2000-ben vette át cégünk üzemeltetésre.

A karbantartási és üzemzavar-elhárítási munkákat a hálózaton az üzemmérnökség écsi telephelyén dolgozó munkavállalóink végzik, a telepen az ott dolgozó 2 fő.

A hálózat csőanyaga és tisztító aknáinak koruknak megfelelő állapotban vannak. A rendszer részét képező szennyvíz átemelők állapota és teljesítménye megfelelő, mivel lehetőségeinkhez mérten folyamatosan zajlik az átemelő műtárgyak, illetve a bennük található szivattyúk felújítása.

Szolgáltatási adatok 2024. évben:

	Mennyiség	Egység
Településen keletkezett szennyvíz mennyisége	61052	m ³
Átemelők száma	5	db
Szennyvíz bekötések száma	565	db
Gravitációs vezeték	10352	fm
Nyomóvezeték	3990	fm
Szivattyú csere	7	db
Nyomócső törés	1	db
Szivattyú dugulás	13	db
Hálózat dugulás	3	db
Bekötővezeték dugulás	5	db
Hálózat mosatás	684	fm
Átemelő tisztítás	32	db
Fedlap hiba	0	db

Beruházások szennyvíz rendszeren:

A 2023. évben a banai szennyvíztisztító telep levegőztető elemein a gumimembránok cseréjét végrehajtottuk. Ezek azonban igen keveset bírtak, így a membránokat a 2025. évben is cserélnünk kell. A jövőben az elemeket gazdaságossági szempontból felülvizsgáljuk, és a vizsgálat eredményétől függően lehet, hogy Sanitaire típusú levegőztető elemekre cseréljük, ha szükséges. Emellett az idei évben végrehajtottuk a telepen az erősáramú villamosszekrény cseréjét, illetve a komplett irányítástechnika cseréjét is.

Nyúl, 2025. április 23.

Németh Szilárd
Nyúli üzemmnökség vezető