

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2025.07.28.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Vörös Endre László (NÜJ:122060201) - online. **Rögzítés időpont:** 2025.07.28. 17:50
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 07:00 - 16:00
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 19 °C, délután= 25 °C.
- **Időjárás adatok:** szélérő: Gyenge; szélirány: Északnyugat (ÉNy); égbél: Gyengén felhős; csapadék: Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Gipszkartonozó, stukkózó	4
Kőműves	4
Segédmunkás	6
Összlétszám (fő):	14

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2025.07.28. hétfői bejegyzések:

Napi jelentés

- **Időpont:** 17:51. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Vörös Endre László (NÜJ:122060201). **Rögzítés időpont:** 2025.07.28. 17:56
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésért felelős. **Szöveg:**

Mennyezeti hőszigetelés készítése fa födémhez rögzítve kiviteli terv szerint. Mozgáskorlátozott feljáró feltöltése tömörítése murva ágyazattal. Aljzat burkolás előkészítése nagyterem előterében.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Eseti bejegyzés- Utólag rögzítve 1 nappal!

- **Időpont:** 13:36. **Típus:** online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
- **Rögzítette:** Kugli András (NÜJ:495466255). **Rögzítés időpont:** 2025.07.29. 13:40
- **Szerepkör:** Építési műszaki ellenőr (Magasépítés). **Szöveg:**

A nagyterem fűdém-szigetelése készül. Az előtér hidegburkolását kérjük leállítani, a régi burkolat eltávolítása során megállapítható, hogy a régi aljzatbeton az épület korábbi aláázása miatt erősen megsüllyedt, teljes keresztmetszetében eltört, teherbírása ezáltal lecsökkent. Javasoljuk T. Megrendelőnek, hogy Kivitelező árajánlata alapján rendelje el az aljzatbeton teljes cseréjét és csak ezután kerüljön sor a hidegburkolásra a későbbi károsodások elkerülése érdekében.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

Sorszám	Fotó név	Méret
24590529	IMG_2306.jpeg	4,213.5 KB
24590530	IMG_2303.jpeg	3,323.9 KB
24590531	IMG_2305.jpeg	5.9 MB
24590532	IMG_2310.jpeg	4,357.9 KB
24590533	IMG_2311.jpeg	4,289.3 KB
24590534	IMG_2312.jpeg	5.5 MB
24590535	IMG_2313.jpeg	5.4 MB